



CALORGAL


SOCIETATEA CALORGAL S.A. GALATI

Registrul Comertului nr. J17/1354/2012

Cod fiscal RO 30925017

Str. Crizantemelor nr. 6, Corp A, Galati

Telefon: 0236-473000 Fax: 0236-465550



22206 / 02. / 17.01.2022

APROBAT
Director General
jurist Alexandru Igor BEJAN
Director Financiar,
ec. Andreea Florentina POPA

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia serviciului de furnizare energie electrica

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.

Prevederile si cerintele caietului de sarcini au caracter obligatoriu si nu vor exonera ofertantul castigator de raspunderea asigurarii furnizarii energiei electrice, conform prevederilor legale.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute de prezentul caiet de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

1. Date privind achizitorul

Denumirea achizitorului: CALORGAL S.A. GALATI

Cod de inregistrare fiscala: RO 30925017

Numar de inmatriculare: J17/1354/2012

Adresa: Galati, Str. Crizantemelor nr. 6, corpul A

Nr. telefon: 0236/473100, Nr.fax: 0236/465550

Sursa de finantare: surse proprii

2. Obiectul achizitiei

Achizitionarea serviciului de furnizare energie electrica - de joasa tensiune (0,4 kv), pentru toate punctele de consum ce apartin CALORGAL S.A. Galati, conform Anexa nr.2, la prezentul Caiet de sarcini.

Energia electrica achizitionata se va utiliza in centralele termice cu combustibil gazele naturale prin care se produce energie termica pentru incalzire si preparare apa calda de consum destinate consumului populatiei si a agentilor economici, in punctele termice prin care s-a asigurat serviciul public de distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Galati si pentru alimentarea sediului societatii si o serie de spatii cu destinatia birouri si alte activitati conexe din cadrul CALORGAL S.A. Galati.

Acestea sunt situate pe intreg teritoriul municipiului Galati.

Cantitatea de energie electrica estimata poate fi depasita sau poate fi mai mica.

Furnizorul va accepta posibilitatea neutilizarii in totalitate sau depasirii cantitatii de energie electrica contractate fara a pretinde plata de daune-interese sau diferente de tarif.

Achizitorul va efectua plata numai pentru cantitatile efectiv consumate.

Nu vor fi percepute penalitati pentru neincadrarea in prognoze.

3. Punctele de consum

Furnizarea energiei electrice este solicitata pentru urmatoarele puncte de consum:

- 28 puncte de consum (centrale termice) prin care se produce, distribuie si furnizeaza energie termica;
- 65 puncte termice prin intermediul carora s-a distribuit si furnizat energie termica;
- 6 puncte de consum pentru activitati conexe (birouri, ateliere).

Datele privind caracteristicile tehnice ale acestor puncte de consum sunt prezentate in Anexa nr. 2 a prezentului Caiet de sarcini.

Cantitatea totala de energie electrica care face obiectul Caietului de sarcini (estimare pe perioada martie 2022 - august 2022), pentru fiecare luna, este prezentata defalcat in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

Avand in vedere domeniul de activitate al CALORGAL S.A Galati (distributia energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum in regim permanent), furnizarea energiei electrice la punctele de consum se va face in mod constant si continuu (fara intreruperi) precum si fara limita de consum.

4. Cerinte obligatorii

Asigurarea de energie electrica pentru punctele de consum ale CALORGAL S.A. Galati.

Furnizarea energiei electrice se va face in conditiile de calitate si continuitate impuse de reglementarile legale in vigoare.

La punctele de consum, parametrii de baza ai energiei electrice, nivelul de calitate si continuitatea alimentarii se vor face in conformitate cu prevederile "Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice" aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 11 / 2016.

Ofertantul care va deveni furnizor trebuie sa respecte urmatoarele:

- sa asigure in punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa si tensiunea la valorile nominale, cu variatiile admisibile prevazute de reglementarile in vigoare si sa acorde la solicitarea consumatorului despagubiri pentru depasirea dovedita a acestor variatii,
- sa puna la dispozitia consumatorului informatii privind curba de sarcina realizata, precum si un istoric al consumului inregistrat la fiecare loc de consum,
- sa furnizeze gratuit consumatorului informatii periodice privind istoricul consumului si eventualele penalitati platite de acesta,
- sa asigure consumatorului consultanta gratuita privind managementul curbei de sarcina in vederea cresterii eficientei energetice,
- sa reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie/transport, la cererea justificata a consumatorului.

Incheierea contractului/contractelor pentru transportul/distributia energiei electrice de la producator pana la punctul de consum se face de catre furnizor.

Orice alte cheltuieli legate de piata de echilibrare a energiei electrice, alte taxe si comisioane necesare indeplinirii contractului de furnizare, cad in sarcina exclusiva a furnizorului.

Energia electrica va fi masurata in conformitate cu prevederile din "Codul de masurare a energiei electrice" aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 103/2015.

Furnizorul are obligatia contorizarii punctelor de consum. Montarea altor contoare decat cele existente, daca situatia o impune, cade in sarcina furnizorului fara implicari financiare ori de alta natura din partea achizitorului.

Determinarea puterilor maxime si a cantitatilor de energie electrica furnizate se face pe baza indicatiilor grupurilor de masurare/contoarelor pentru decontare existente sau instalate de catre furnizor.

Citirea grupurilor de masurare /contoarelor se va face lunar, consemnandu-se indexele citite pe contoarele de energie electrica activa si reactiva intr-un proces verbal semnat de ambele parti.

Furnizorul are obligatia sa asigure continuitatea in alimentare, respectand durata prevazut in avizul de racordare de restabilire a alimentarii in cazul intreruperilor accidentale. Daca timpul maxim de alimentare este depasit si sunt provocate consumatorului daune, furnizorul va acorda despagubiri corespunzatoare, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice.

Furnizorul trebuie sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate ale echipamentelor si instalatiilor de distributie/transport.

Furnizorul are obligatia de a anunta in scris achizitorul, cu minim 3 zile lucratoare inainte, despre eventualele lucrari care necesita intreruperea furnizarii energiei electrice.

Furnizorul isi asuma riscurile in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica din culpa lui, a operatorului de transport sau a operatorului de distributie, ce depasesc timpul maxim de intrerupere prevazut in avizul de racordare, platind daune-interese, conform prevederilor legale.

Furnizorul va pune la dispozitia consumatorului/achizitorului o modalitate de contact telefonic non stop pentru deranjamente si o persoana de contact cu numar de telefon, pentru derularea contractului, precum si adresa e-mail, numar de fax pentru comunicare directa, prin evidentierea distincta in clauzele contractuale.

Furnizorul este obligat sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumator privind serviciul de furnizare si sa raspunda prompt tuturor reclamatilor si sesizarilor acestuia conform reglementarilor in vigoare.

Astfel, furnizorul trebuie:

- sa verifice functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice, conform reglementarilor legale in vigoare.
- sa permita accesul delegatului consumatorului/achizitorului la grupurile de masurare / contoare, atunci cand acestea sunt montate in instalatia furnizorului.
- sa ia masuri, la cererea consumatorului, de intrerupere a furnizarii energiei electrice si de separare vizibila a instalatiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare, in cazul unor defectiuni in instalatia de utilizare a consumatorului,
- sa nu deterioreze bunurile consumatorului si sa readuca partile de constructii legal executate
- apartinand consumatorului la starea lor functionala, daca au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitatii in constructii.
- in cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare (ca urmare a defectarii unui element al acesteia), in conditiile nefunctionarii, defectarii sau ale absentei instalatiilor de automatizare AAR, realimentarea este obligatoriu a se efectua in cel mai scurt timp posibil, furnizorul luandu-si toate masurile necesare.

5. Conditii de ofertare

Se vor prezenta oferte de energie electrica pentru joasa tensiune.

Ofertantul trebuie sa detina licenta de furnizare energie electrica si sa respecte conditiile asociate acesteia precum si prevederile Legii energiei electrice nr. 123/2012, Ordin nr.220/09.12.2020 precum si Ordin nr.223/09.12.2020 privind alimentarea consumatorilor.

Ofertantul care va deveni furnizor se va obliga sa preia la solicitarea achizitorului prin acte aditionale, in aceleasi conditii contractuale, furnizarea de energie electrica pentru orice alt punct de consum nou sau preluat de la alti consumatori, pe toata perioada de derulare contractuala.

Pretul de furnizare al energiei electrice va fi exprimat in lei/KWh fara T.V.A. si nu va cuprinde taxele pentru serviciile publice de televiziune si radiodifuziune.

Pretul final oferat pentru serviciul de furnizare a energiei electrice va include:

- ◆ pretul energiei;
- ◆ tarifele reglementate:
 - tariful de transport;
 - tariful pentru serviciul de sistem;
 - tariful pentru serviciul de distributie;

-orice alta taxa care influenteaza pretul final de livrare la punctul de consum acciza, contravaloarea certificatelor verzi, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta fara a include valoarea TVA.

Tarifele reglementate si taxele ce concura la obtinerea pretului final se vor putea modifica conform Ordinelor A.N.R.E., publicate in Monitorul Oficial si vor intra in vigoare la data publicarii sau la data prevazuta in ordinele A.N.R.E., in conformitate cu legislatia in vigoare. In acest sens, furnizorul va notifica achizitorul, anexand obligatoriu documentele justificative necesare din care sa rezulte modul de calcul al noului pret final.

Oferta de pret va cuprinde toate cheltuielile generate de procesul de furnizare a energiei electrice pana la consumator.

Factura pentru energia electrica efectiv consumata se va emite lunar, de catre furnizor, in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei de facturat, in baza citirii echipamentelor de masurare, fara plata in avans si fara garantii.

6. Termenul de plata

- al. 1 Plata se va face cu OP in contul furnizorului de energie electrica.
- al. 2 Factura de energie electrica va fi scadenta la 60 de zile, de la data primirii in societate.
- al. 3 in cazul neindeplinirii in termen de 60 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la al. 2, beneficiarul de serviciu (achizitorul) va plati in afara sumei datorate , o penalitate la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi intarziere fata de scadenta, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.


7. Durata contractului

Contractul de furnizare a energiei electrice se va incheia pe o perioada de 6 luni.

Cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Neindeplinirea cel putin a uneia din conditiile mentionate mai sus, determina respingerea ofertei respective ca neconforma.

Director Marketing,
ing. Mihai CADINOIU



Sef Birou Mecano – Energetic,
ing. Maricel CHIRIAC




CALORGAL SA

ANEXA NR. 1


**CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICA ESTIMATA
A SE ACHIZITIONA IN PERIOADA MARTIE 2022 - AUGUST 2022**

LUNA	Energie electrica activa [Mwh]	Energie electrica reactiva [Mvarh]
	1	2
MARTIE	150	10
APRILIE	80	5
MAI	20	4
IUNIE	10	2
IULIE	20	2
AUGUST	20	2
TOTAL	300	25

DIRECTOR MARKETING ,
ing. Mihai CADINOIU




SEF BIROU MECANO -- ENERGETIC ,
ing. Marice CHIRIAC



CALORGALS.A GALATI
DIRECTIA TEHNICA
BIROU MECANO-ENERGETIC
Nr. 22200/04 / 14.01.2022

VIZAT
DIRECTOR MARKETING
ing. Mihai CADINOIU



TABEL
CU PUNCTELE DE CONSUM CARE AU CERTIFICATE DE RACORDARE 2022
ANEXA NR. 2

Nr. crt.	Punct consum	K	Nr. carnet/Serie contor Activ / Reactiv	Nr. Certificat de racordare	Data emiterii Certificat de racordare	Cod de identificare unic (POD)
	SECTIA 1					
	Sector-CENTRUL I					
1	PT - M	1	8058621 - 5031953	30501537974	12.03.15	594030500002272313
2	PT - R ₃	20	8058749 - 1784478	30501538021	12.03.15	594030500002272320
3	PT - P ₁	40	8058747 - 1784542	30501538024	12.03.15	594030500002272528
4	PT - P ₂	30	8058753 - 1654144	30501538027	11.03.15	594030500002309286
5	PT - L	20	8058716 - 5032275	30501538029	11.03.15	594030500002272207
6	PT - P ₃	1	8058723 - 02718133	30501538030	11.03.15	594030500002272337
7	PT - C	1	8058719 - 4059200	30501538031	11.03.15	594030500002272344
8	PT - H	1	8058636 - 02820263	30501538033	11.03.15	594030500002309279
9	PT - AVANTUL	20	8058748 - 1000512	30501538034	10.03.15	594030500002272146
10	SC - 114	30	8058770 - 5013426	30501538127	25.03.2015	594030500002308708
	Sector-CENTRUL II					
11	PT - A	40	8058713 - 2681436	30501538088	25.03.2015	594030500002272375
12	PT - CRISTAL	30	8058622 - 1000458	30501538091	25.03.2015	594030500002272160
13	PT - Liceul de Arta	1	8058691 - 02785583	30501538092	25.03.2015	594030500002272139
14	PT - Polyclinica	1	8058693 - 6013963	30501322209	19.01.13	594030500002272177
15	PT - Plomba	40	8058712 - 05032273	30501538095	25.03.2015	594030500002272399
16	PT - CFR	1	8058613 - 5031924	30501538096	25.03.2015	594030500002272368
17	PT - CFR2	40	8058611 - 1000654	30501538099	25.03.2015	594030500002268347
18	PT - VULTUR	1	8058729 - 02778997	30501538101	25.03.2015	594030500002269917
19	CT - Camine Studentesti	1	8058717 - 2709280	30501538102	25.03.2015	594030500002313962
20	CT - CEZAR	1	8058645 - 1828178	30501538104	25.03.2015	594030500002209494
21	PT - Razboieni	1	8058754 - 02765936	30501538107	10.03.15	594030500002269924

22	PT - 6 MARTIE	1	8058774 - 02766504	30501538109	10.03.15	594030500002269788
23	CT - Bloc A4, Sc.1	1	8058778 - 573578	30501538128	25.03.2015	594030500002402642
24	CT - Bloc A4, Sc.2	1	8058776 - 770377	30501538129	25.03.2015	594030500002402659
25	CT - Bloc A4, Sc.3	1	8058777 - 770379	30501538131	25.03.2015	594030500002402666
Sector-MAZEPA						
26	SC - 14 bis	30	8058745 - 4006998	30501538132	25.03.2015	594030500002306162
27	SC - 14 V	1	8058760 - 2709280	30501538133	19.03.2015	594030500002302683
28	SC - 14 N	1	8058663 - 02774912	30501538134	19.03.2015	594030500002535524
29	SC - 15 N	30	8058664- 1653890	30501538135	19.03.2015	594030500002270388
30	SC - 16 N	40	8058665 - 1654220	30501538137	19.03.2015	594030500002270395
31	SC - W ₃	30	8058698 - 1654393	30501537979	17.03.2015	594030500002272191
32	Birou Sector Mazepa	1	8058759 - 5001559			594030500002263403
Sector - Tiglina I						
33	PT - 0 cald.	1	8058765 - 6013938	30501538010	19.03.2015	594030500002272535
34	PT - 1	30	8058761 - 1000506	30501538011	19.03.2015	594030500002272559
35	PT - 2	40	8058631 - 472586	30501538012	19.03.2015	594030500002272566
36	PT - 4	30	8058755 - 5037328	30501538013	19.03.2015	594030500002272580
37	SC - 61	30	8058623 - 1653991	30501538014	19.03.2015	594030500002272740
38	PT - 3	1	8058701 - 5031899	30501538015	19.03.2015	594030500002272573
39	PT - 5	1	8058702 - 722731	30501538016	19.03.2015	594030500002272597
40	PT - 6	30	8058756 - 13931	30501538017	19.03.2015	594030500002272603
41	PT - 9	30	8058757 - 5032217	30501538020	19.03.2015	594030500002272733
42	PT - G1	1	8058758 - 2678682	30501538022	19.03.2015	594030500002245157
SectorTiglina II						
43	SC - 3 V	1	8058667 - 02703055	30501538023	13.03.2015	594030500002270562
44	SC - 3 N	30	8058646 - 5032199	30501538025	13.03.2015	594030500002270722
45	SC - 7 V	1	8058668 - 2703029	30501322663	30.01.2013	594030500002270586
46	SC - 8 V	1	8058669 - 02761520	30501538040	03.04.15	594030500002270593
47	SC - 8 N	40	8058616 - 429120	30501538042	04.03.15	594030500002270753
48	SC - 59	40	8058670- 1654039	30501538176	23.03.2015	594030500002270760
49	SC - 64	30	8058673 -1784335	30501538177	23.03.2015	594030500002270791
SECTIA II						
Sector Micro 16						
50	SC - 17	40	8058743 - 1654614	30501538045	12.03.15	594030500002270999
51	SC - 18	30	8058640 - 4032245	30501538076	12.03.15	594030500002270951
52	SC - 19	30	8058744 - 1784627	30501538078	12.03.15	594030500002270968
53	SC - 19 Anexa	1	8058730 - 22799	30501322641	30.01.13	594030500002277936
54	SC - 20	30	8058773 - 1785109	30501538079	12.03.15	594030500002271002
55	SC - 20 Anexa	30	8058642 - 1784805	30501538082	12.03.15	594030500002279169
56	SC - 57	40	8058725 - 05032283	30501538097	12.03.15	594030500002270982
57	PT - Doina	30	8058738 - 1785024	30501538098	12.03.15	594030500002270920
58	Birou - Sectia II	1	8058677 - 191694			594030500002270944
Sector Micro 17						
59	SC - 21	30	8058739 - 2658954	30501538100	12.03.15	594030500002271118
60	SC - 23	40	8058629 - 1654588	30501538105	12.03.15	594030500002271132

Sheet1

61	SC - 24	30	8058650 - 429118	30501538108	12.03.15	594030500002271156
62	SC - 54	30	8058728 - 5032201	30501538110	12.03.15	594030500002271149
63	SC - 55	30	8058651 - 746580	30501538112	13.03.2015	594030500002304748
64	SC - 25	30	8058752 - 764975	30501538120	19.03.2015	594030500002271163
65	PT - L12	1	8058726 - 5040566	30501538122	19.03.2015	594030500002241180
66	PT - L10	1	8058625 - 2670371	30501538123	19.03.2015	594030500002313726
Sector Micro 19						
67	SC - 32	30	8058680 - 1653982	30501537983	23.03.2015	594030500002271187
68	SC - 33	30	8058681 - 1782148	30501538035	23.03.2015	594030500002271194
69	SC - 34	40	8058682 - 1782324	30501538038	23.03.2015	594030500002271200
70	SC - 50	20	8058766 - 4024855	30501538041	23.03.2015	594030500002271316
71	SC - 52	40	8058633 - 472622	30501538117	19.03.2015	594030500002272115
Sector Micro 20						
72	SC - 35	40	8058735 - 5013171	30501538043	23.03.2015	594030500002271323
73	SC - 40	40	8058615 - 5032179	30501538090	23.03.2015	594030500002271965
74	SC - 53	40	8058635 - 1653976	30501538118	19.03.2015	594030500002272009
Sector Micro 21						
75	SC - 43	40	8058684 - 4034472	30501538087	23.03.2015	594030500002271934
76	SC - 44	20	8058685 - 4034294	30501538093	23.03.2015	594030500002271941
77	SC - 45	40	8058686 - 4034044	30501538113	23.03.2015	594030500002271958
78	SC - 47	30	8058688 - 745115	30501538126	23.03.2015	594030500002271972
SECTIA III						
Sector Micro 14						
79	SC - 71	30	8058655 - 1784901	30501538247	19.03.2015	594030500002269962
80	SC - 72	30	8058660 - 1654656	30501538248	19.03.2015	594030500002270005
81	SC - 90	1	8058630 - 6014190	30501538249	03.10.15	594030500002270111
82	PT - ICMRSG (50)	20	8058724 - 1784506	30501538250	17.03.2015	594030500002370392
Sector Aurel Vlaicu						
83	SC - 11	30	8058653 - 1654006	30501538251	05.03.15	594030500002269948
84	SC - 70	30	8058654 - 1785102	30501538407	13.03.2015	594030500002269955
85	SC - 74	30	8058658 - 1653845	30501538441	03.05.15	594030500002269986
86	SC - 75	30	8058656 - 178	30501538442	03.05.15	594030500002269979
Sector Micro 38						
87	SC - 5	40	8058750 - 5013098	30501538471	13.03.2015	594030500002270173
88	SC - 9	20	8058732 - 26009	30501538473	13.03.2015	594030500002270203
Sector Micro 39						
89	SC - 6	40	8058727 - 5013530	30501538481	13.03.2015	594030500002270180
90	SC - 7	40	8058619 - 746586	30501538579	13.03.2015	594030500002270197
91	SC - 1	40	8058643 - 746599	30501539129	30.01.2013	594030500002270135
92	SC - 2	40	8058746 - 5013080	30501539109	21.01.2013	594030500002270142
93	SC - 3	40	8058624 - 745384	30501539111	19.01.2013	594030500002270159
94	PT - CSG	1	8058740 - 79990	30501539127	21.01.2013	594030500002270326
SECTIA IV ATELIERE						
95	Form. A.M.C. Stan	1	8058620 - 20826	30501542190	09.11.15	594030500002249759
96	At. Mecanic Saturn	1	8058763 - 5031927	30501967489	12.10.19	594030500002272757

97	Birou Centrul 2	1	8058721 - 176153	30501750515	15.02.2017	594030500002259710
98	Form. Contor.- Dima	1	8058764 - 717426	30501542158	09.11.15	594030500002282138
	SUPRASTRUCTURA					
99	Sed. Dispecerat - Lab.	1	8058715 - 192218	30501539138		594030500002189017
	TOTAL CALORGAL					

SEF BIROU MECANO-ENERGETIC
ing. Maricel CHIRIAC



INTOCMIT,
ec. Camelia SOHOREANU



CENTRAL TERMICE

Centrale termice cu capacitate de peste 400 KW;

CT Studenti – str. Domneasca, zona blocurilor A, B, I1, I2 (Camine Studentesti), Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES 1 KV ACYABY 3 x 25 + 16 mmp, racordat din FG Camin A – FG Camin C la FG tip E2+4 montata pe peretele CT Studenti;

Coloana electrica CYABY 4 x 16 mmp, racordat din FG tip E2+4 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TGD consumator, in BMPTd.

Certificat de racordare nr. 30501538102 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 15 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

Centrale termice cu capacitate sub 400 KW.

CT Cezar – str. Cezar nr. 20, zona blocurilor A, B, C - Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES 1KV ACYABY 3 x35 +16 mmp, racordat din FG bloc A instalatie aferenta PT 6/0,4 KV Scoala Medie 5 la FG tip E2 + 4 montata pe peretele CT Studenti;

Coloana electrica CYABY 4 x 16 mmp, racordat din BMPTd echipat cu grup de masura la TD .

Punctul de delimitare:papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD consumator, in BMPTd .

Certificat de racordare nr. 3050153814 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 15 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

CT A 4 scara 1 – str. Traian, nr. 93, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES 1 KV ACYABY 3 x 25 + 16 mmp, racordat din instalatie aferenta PT 2 Piata Centrala 20/0,4 KV, 1173 la FDCP montata bloc A4 parter;

Coloana electrica 4 x 16 mmp, racordat din FDCP bloc A4 parter la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD consumator, in FDCP.

Certificat de racordare nr. 30501538128 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

CT A 4 scara 2 – str. Traian, nr. 93, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES 1 KV ACYABY 3 x 25 + 16 mmp, racordat din instalatie aferenta PT 2 Piata Centrala 20/0,4 KV, 1173 la FDCP montata bloc A4 parter;

Coloana electrica 4 x 16 mmp, racordat din FDCP parter la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD consumator, in FDCP.

Certificat de racordare nr. 30501538129 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

CT A 4 scara 3 – str. Traian, nr. 93, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

1173 la LES 1 KV ACYABY 3 x 25 + 16 mmp, racordat din instalatie aferenta PT 2 Piata Centrala 20/0,4 KV, la FDCP montata bloc A4 parter;

Coloana electrica 4 x 16 mmp, racordat din FDCP parter la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD consumator, in FDCP.

Certificat de racordare nr. 30501538131 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PUNCTE TERMICE

PT M – str. Albatros, nr.2 bloc M subsol, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica 4 x 16 mmp, racordat din FG bloc M scara 3 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD consumator, in FG bloc M.

Certificat de racordare nr. 30501537974 / 12.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 27,6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT P2 – str. Grivitei, in spatele Liceului de Marina, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES 1 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordat din PT Camin IMNG la FG PT P2;

LES 1 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordat din FG bloc INETOF la FG PT P2;

Coloana electrica 4 x 50 mmp din FG PT P2 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD consumator, in FGPT P2.

Certificat de racordare nr. 30501538027 / 11.03.2015..

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 37 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT R3 – str. Navelor, nr. 6, bloc R3 subsol, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica 4 x 16 mmp, racordat din PT R3 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TGD, in PT R3.

Certificat de racordare nr. 30501538021 / 12.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 27,6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT P1 – str. Silistei c/c str. Mircea cel Batran, in spatele Liceului de Marina, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Doua LES 1 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordat din PT Pontoane la FG PT P1;

Coloana electrica ACYABY 3 x 70 + 50 mmp din FG PT P1 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD in FG PT P1.

Certificat de racordare nr. 30501538024 / 12.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 45 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Razboieni – str. Basarabiei, nr. 19 C, langa cladirea Episcopiei, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica AFY 4 x 70 mmp, racordat din FG SC Tribunal la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in FG SC Tribunal.

Certificat de racordare nr. 30501538107 / 10.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 20 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 6 Martie – str. Basarabiei c/c str. Traian, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 3 x 95 + 50 mmp, racordat din TD -jt al PT Rodna la FG;

Coloana electrica ACYABY 3 x 35 + 25 mmp la TGD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de legatura LES 1 KV in CD -JT PT Rodna .

Certificat de racordare nr. 30501538109 / 10.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 45,4 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 114 – str. Tecuci, nr. 3B, langa Templul Evreiesc, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES 0,4 KV 3x150 +70 mmp, racordat din PT Frumoasa la FG;

Coloana electrica AFY 4 x 70 mmp racordata din FG la TGD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD al consumatorului, in FG .

Certificat de racordare nr. 30501538127 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 51 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT L – str. Domnesca, nr. 13 subsol bloc L, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica ACYABY 3 x 25 + 16 mmp racordata din FG bloc L scara 3 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: bornele reductorilor de curent .

Certificat de racordare nr. 30501538029 / 11.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 25 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT P3 – str. Domnesca, nr. 5 subsol bloc P3, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica ACYABY 3x25+16 mmp racordata din FG bloc P3 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: bornele reductorilor de curent .

Certificat de racordare nr. 30501538030 / 11.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 18 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT H – str. Brailei, nr. 4, subsol bloc H, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica ACYABY 3x25 +16 mmp racordata din FG bloc H scara 6 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: bornele reductorilor de curent .

Certificat de racordare nr. 30501538033 / 11.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 23 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT C – str. Domneasca , nr. 19, subsol bloc C, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica ACYABY 4x25 mmp racordata din FG blocC scara 2 la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: bornele reductorilor de curent .

Certificat de racordare nr. 30501538031 / 11.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 25 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Avantul – str. Maior Fotea, spate bloc Delta, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica ACYABY 3 x 70 + 50 mmp racordata din FG Sc Avantul la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in FG .

Certificat de racordare nr. 30501538034 / 10.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 50 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Cristal – str. Cuza Voda , langa Muzeul de Istorie, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

Coloana electrica ACYABY 3 x 35 + 25 mmp alimentata din CD -jt PT Cistal la TD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei ai alimentare a TGD consumator, in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538091 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 19,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT A – str. Domneasca , nr. 71-73, subsol bloc A, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES 0,4 ACYABY 3 x 35 +16 mmp alimentata din TD -jt PT Ostrovschil la TGD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai LES 0,4 KV la TGD .

Certificat de racordare nr. 30501538088 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 38 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT CFR – str. Mihai Bravu , langa Bloc CFR, Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES1KV ACYABY 3 x 95 +50 mmp alimentata din TD-jt PT 40 Apt. CFR la FB .

Coloana electrica AFY 4 x 16 mmp racordata din FB la TGD echipat cu grup de masura .

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare la TGD in FG .

Certificat de racordare nr. 30501538096 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 17,4 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT CFR 2 – str. Alexandru Davila , Galati

Alimentarea cu energie electrica din:

LES1KV ACYABY 3 x 150 + 95 mmp alimentata din TD -jt PT 40 Apt. CFR la FG .

Coloana electrica ACYABY 3 x 50 + 35 mmp racordata din FG la TD 0,4 KV echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare la TGD in FG .

Certificat de racordare nr. 30501538099 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 45 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Plomba – str. Domneasca nr. 116 E, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 1 KV (tip ACYABY – 70 mmp) racordate din PT 32 Apt. la FG bloc Plomba

Coloana electrica 3 x 50 + 25 mmp si TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538095 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 26 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Vultur – str. Vutur, nr. 31A, spate bloc A3, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Doua LES 0,4 KV (tip ACYABY – 2 x 150 + 70 mmp) racordate din TD jt al PT Vultur la FG.

Coloana electrica AFY 4 x 50 mmp la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538101 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 35,5 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Liceul Dimitrie Cuclin – str. Domneasca, subsol cladire Liceu, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 1 KV (tip ACYABY – 3 x 95 + 50 mmp) racordata din FG Basarabiei 16 la FB.

Coloana electrica AFY 4 x 10 mmp la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538092 / 25.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 24,9 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Policlinica – str. Eroilor, in vecinatatea Facultatii de Medicina, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV (tip ACYABY – 3 x 95 + 50 mmp) racordata din TD jt al PT Policlinica la FB.

Coloana electrica AFY 3 x 35 + 16 mmp la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in FB.

Aviz de racordare nr. 70878 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 31,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 14 bis – str. Rosiori, Mazepa I, nr. 6 A, spate bloc F2, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Doua LES 0,4 KV (tip ACYABY-2 x 3 x 50 + 70 mmp) racordata din TD jt al PT1 Mazepa la FB.

Coloana electrica ACYABY 3 x 35 + 25 mmp la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in FB.

Aviz de racordare nr. 70884 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 44 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 14 Vechi (G2) – str. Rosiori, Mazepa I, subsol bloc G2, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 95 + 50 mmp, racordata din TD jt al PT 1 Mazepa la FG.

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 95 + 50 mmp, racordata din FG bloc G2 la FG.

Coloana electrica AFY 4 x 10 mmp racordata din FG la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de electrice in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538133 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 3 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 14 Nou – str. Rosiori, Mazepa I, langa Scoala 28, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din instalatia de racordare:

LES 0,4 KV - tip AC2XABY 2x(3 x 95 + 50) mmp, racordata din FG 0,4 kv SC 14 TIP E2+2 cu masura, echipata cu intrerupatori automati tetrapolari In =50A, dispozitiv de protectie la supratensiuni de frecventa industrială si protectii diferentiale In= 300 mA;

Punctul de racordare este stabilit la nuvelul de tensiune 0,4 kv, la FG 0,4 kv SC 14 TIP E2+2 cu masura;

Punctul de delimitare: la bornele de iesire ale intrerupatorului, in FG 0,4 kv SC 14 TIP E2+2 cu masura realizata prin contor de energie electrica trifazat, montat in FG 0,4 SC 14 TIP E2+2.

Certificat de racordare nr. 30501749313 / 28.08.2017

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 25 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 15 – str. Petru Rares, Mazepa I, intre blocurile C5 si C6, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 95 + 50 mmp, racordata din TD jt al PT 5 Mazepa la FG.

Coloana electrica MCG 3 x 70+ 50 mmp racordata la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538135 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 36 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 16 – str. Melodieii, nr. 10, Mazepa I, langa bloc Alun, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 95 + 50 mmp, racordata din TD jt al PTS 106 T3 Mazepa la FG.

Coloana electrica MCG 3 x 70+ 50 mmp racordata la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TD consumator in FG 0,4 KV.

Certificat de racordare nr. 30501538137 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 57 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT W3 – str. Prelungirea Traian, Mazepa I, subsol bloc W3, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Coloana electrica tip ACYABY 3 x 35 + 25 mmp, racordata din TD jt a PT W3 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in TD jt a PT W3.

Certificat de racordare nr. 30501537979 / 17.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 25 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 0 – Tiglina 1, str. Saturn, bloc I 7, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordata din TD jt al PT B4, la FG 0,4 KV ;

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordata din FG bloc I7, la FG 0,4 KV;

Coloana electrica tip AFY 4 x 16 mmp, racordat din FG la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in FG 0,4 KV PT 0.

Certificat de racordare nr. 30501538010 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 31 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 1 – Tiglina 1, str. Arad, intre blocurile D2 - D3, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 150 + 70 mmp, racordata din TD jt al PT B3, la FG 0,4 KV ;

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 150 + 70 mmp, racordata din FG bloc D2, la FG 0,4 KV;

Coloana electrica tip AFY 4 x 16 mmp, racordat din FG la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in FG 0,4 KV PT 1.

Certificat de racordare nr. 30501538011 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 24,7 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 2 – Tiglina 1, str. Saturn, subsol bloc I1, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Coloana 0,4 KV - tip AFY 4 x 25 mmp, racordata din FG bl. I1 aferenta PT PA 5 ;

Coloana electrica tip AFY 4 x 16 mmp, racordat din FG PT 2 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD cosumatorului in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538012 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 24,7 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 4 – Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret , langa bloc I3, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Coloana 0,4 KV - tip AFY 4 x 25 mmp, racordata din FG bl. I3 alimentata prin LES 0,4 KV din TD jt al PT E2 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD cosumatorului in

FG bloc I3

Certificat de racordare nr. 30501538013 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 22,7 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 61 – Tiglina 1, str. Arad, langa bloc PS 12, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV - tip ACYABY 3 x 150 + 70 mmp, racordata din TD jt al PT 3 Rocada, la FG 0,4 KV ;

Coloana ACYABY 3 x 70 + 50mmp , racordata din FG SC 61 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD cosumator in FG .

Certificat de racordare nr. 30501538014 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 42 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 3 – Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret , langa Liceul M. Kogalniceanu, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 1 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordata din PT Autoservire, la FG PT 3 ;

LES 1 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordata din FG Liceu la FG PT 3;

Coloana electrica ACYABY 3 x25+16 mmp, racordata din FG PT3 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei electrice in FG PT3.

Certificat de racordare nr. 30501538015 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 24 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 5 – Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret, langa bloc C17, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 1 KV ACYABY 3 x 35 +25 mmp, racordata din FG bloc C17 scara 1, la FG PT 5 ;

Coloana electrica ACYABY 3 x25+16 mmp, racordata din FG PT5 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei electrice in FG PT5.

Certificat de racordare nr. 30501538016 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 21 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 6 – Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret , intre bloc I3 si Tribunal, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 95 + 50 mmp, racordata din TD jt al PT Scoala 16 cls, la FG PT 6 ;

Coloana electrica ACYABY 3 x50+25 mmp, racordata din FG PT6 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD cosumator, in FG PT 6.

Certificat de racordare nr. 30501538017 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 40 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 9 –Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret, intre blocul I1 si cladirea Isp. de Protectia Muncii, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordate din TD jt al PA 19 , la FG PT 9;

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp, racordate din TD jt al PT DMSS , la FG PT 9;

Coloana electrica ACYABY 3 x35+16 mmp, racordata din FG PT9 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei alimentare a TGD al cosumatorului in FG PT 9.

Certificat de racordare nr. 30501538020 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 48 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT G1 – Tiglina 1, str. Regiment 11 Siret , in fata blocului G1 , Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Coloana electrica CYABY 4x16 mmp, racordata din FG bloc G1, scara 2 la BMPTd echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei alimentare a TD in BMPTd.

Certificat de racordare nr. 30501538022 / 19.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 5,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 3 Nou – Tiglina 2 , intre blocurile G3 si G4, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Doua LES ACYABY 3 x 150 + 95 mmp, racordat din PT 7 Tiglina 2, la FG SC 3 Nou;

Coloana electrica AFY 4 x 16 mmp racordata din FG SC 3 nou la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice, in FG SC 3 nou.

Certificat de racordare nr. 30501538025 / 13.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 17 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 3 Vechi – Tiglina 2 , intre blocurile G3 si G4, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES ACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordat din PT 7 Tiglina 2, la FG SC 3 Vechi;

Coloana electrica CYABY 5 x 16 mmp racordata din FG SC 3 vechi la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale contorului de energie trifazat.

Certificat de racordare nr. 30501538023 / 13.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 12 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 7 Vechi – Tiglina 2 , str. G. Cosbuc, spatele Oficiului Postal PT 7 , Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

LES ACYABY 3 x 150 + 95 mmp, racordat din PT 10 Tiglina 2, la FG SC 7 vechi;

Coloana electrica AFY 4 x 16 mmp racordata din FG SC – 7 vechi la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice, in FG SC 7 nou

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 20 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 8 Vechi – Tiglina 2 , situat in spatele blocului M2 si Complex Alimentar, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din: LES 0,4 KVACYABY 3 x 120 + 70 mmp, racordat din TD jt la PT 9 Tiglina 2, la FG SC 8 nou;

Coloana electrica AFY 4 x 10 mmp racordata din FG SC 8 vechi la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD cosumator in FG.

Certificat de racordare nr. 30501538040 / 04.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 2 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 8 Nou – Tiglina 2 , situat in spatele blocului M2 si Complex Alimentar, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face din:

Doua LES ACYABY 3 x 150 + 95 mmp, racordat din PT 9 Tiglina 2, la FG SC 8 nou;

Coloana electrica AFY 4 x 16 mmp racordata din FG SC – 8 nou la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice, in FG SC 8 nou.

Certificat de racordare nr. 30501538042 / 04.03.2015.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 14,6 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 59 – Tiglina 2, str. Ghe. Doja, langa blocul D7, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 1 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordat din PT 2, Tiglina II , la FG SC 59.

LES 1 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordat din PT 1, Cresa Tiglina II , la FG SC 59.

Coloana electrica ACYABY 3 x 95 + 50 din FG SC 59 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70377 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 67,9 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 64 – Tiglina 2, str. Siderurgistilor, spate bloc SD4, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordat din PT 8, Siderurgistilor, la FG SC 64.

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordat din FG bloc SD4, la FG SC 64.

Coloana electrica ACYABY 3 x 95 + 50 din FG SC 64 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70376 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 68,1 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 17 – Micro 16, str. Brandusei, Complex Siret, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din PT 1, Siderurgistilor Vest la FG SC17 ;

LES ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din FG Cresa, la FG SC17;

Coloana electrica 4 x 16 mmp racordata din FG SC17 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: la papucii de legatura ai coloanei electrice in FG SC 17.

Aviz de racordare nr. 70430 / 16200 / 11.02.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 72,6 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 18 – Micro 16, str. Brandusei, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 95 + 50 mmp alimentata din TD jt al PT 9, Micro 16 la FG SC18 ;

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 95 + 50 mmp alimentata din TD jt al PT 4, Micro 16 la FG SC18;

Coloana ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din FG SC18 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD consumator, in FGSC 18.

Aviz de racordare nr. 70913 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 51 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 19 – Micro 16, str. Macedona , nr. 2, Complex Continental, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 95 mmp racordata din PT 6, Micro 16 la FG SC19 ;

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 95 mmp racordata din PT 2, Micro 16 la FG SC19;

Coloana ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din FG SC19 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice , in FG SC 19.

Aviz de racordare nr. 70432 / 16200 / 11.02.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 36 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 19 Anexa – Micro 16, str. Fagului nr. 9A, Complex Continental, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica trifazata AFY 4 x 50 mmp racordata din TG 0,4 KV al PT Z0064 T 6 Micro 16, la FG trifazata metalica existenta pe peretele exterior al obiectivului la TD consumator echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare TD consumator in FG 0,4 KV.

Aviz de racordare nr. - .

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 35 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 20 – Micro 16, str. Teleajen, zona blocurilor A3 - A4, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din TD t al PT A14, Micro 16 la FG SC20 A+B;

Coloana ACYABY 3x95+50 mmp racordata din FG SC 20 A+B la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD consumator, in FG SC 20 A+B.

Aviz de racordare nr. 43729 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 10 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 20 Anexa – Micro 16, str. Teleajen, zona blocurilor A3 - A4, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 95 mmp racordata din PT A14, la FG SC 20 Anexa;

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 95 mmp racordata din FG SC 20 la FG SC 20 Anexa;

Coloana ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din FG SC 20 Anexa la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in FG SC 20 Anexa.

Aviz de racordare nr. 70433 / 16200 / 11.02.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 21 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 57 – Micro 16, zona bloc Bujor, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 2 x 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT SC 57, la FG SC 57;

Coloana ACYABY 3 x 70 + 35 mmp racordata din FG SC 57 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in FG SC 57.

Aviz de racordare nr. 70434 / 16200 / 11.02.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 39 KW;

- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT Doina – Micro 16, str. Blaj, zona bloc L, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din PT 13 Micro 16, la FG PT Doina;

LES ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din FG bloc F5, la FG PT Doina;

Coloana ACYABY 3 x 70 + 35 mmp racordata din FG PT Doina, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice in FG PT Doina.

Aviz de racordare nr. 70429 / 16200 / 11.02.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 46 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 21 – Micro 17, str. Alea Molidului, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana ACYABY 3 x 25 + 16 mmp racordata din TD jt al PT 4, Micro 17 la TGD echipa cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV la TD jt al PT 4 .

Aviz de racordare nr.70889 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 57,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 23 – Micro 17, str. Barbosi, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana ACYABY 3 x 35 + 25 mmp racordata dinPT 2 Micro 17 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice, in PT 2 Micro 17.

Aviz de racordare nr. 70419 / 1679 / 04.02.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 40,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 24 – Micro 17, str. Oltului, zona Bloc 16 A, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 2 x 3 x 150 + 70 mmp din TD jt al PT SC 24, Micro 17 la FG C24;

Coloana AFY 4 x 50 mmp racordata din FG SC 24 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentarea TGD consumator in GSC 24.

Aviz de racordare nr.70914 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 29,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 54 – Micro 17, str. Brasov, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 2 x 3 x 150 + 70 mmp din TD jt al PT IIC, Micro 17 la FG SC 54;

Coloana ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din FG SC 54 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei 0,4KV la FG SC 54.

Aviz de racordare nr.70890 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 47 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 55 – Micro 17, str. Brasov / str. Jiului, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 2 x 3 x 150 + 70 mmp din TD jt al PT I2C, Micro 17 la FG SC 55;

Coloana ACYABY 3 x 70 + 50 mmp racordata din FG SC 55 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD consumator, in FG SC 55.

Aviz de racordare nr.70888 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 39,7 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 25 – Micro 17, str. Oltului, zona bloc C 13 si Market Peny, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 2 x 3 x 150 + 70 mmp din TD jt al PT SC25, Micro 18 la FG SC25;

Coloana ACYABY 3 x 70 + 35 mmp racordata din FG SC 25 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD consumator, in FG SC 25.

Aviz de racordare nr.70918 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 30,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT L10 – Micro 17, str. Barbosi, in fata Bisericii Sf. Ilie, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp din TD jt al PT L10, la FG PT L10;

Coloana ACYABY 3 x 50 + 25 mmp la BMPTd-63 A, echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD al consumatorului, in BMPTd.

Aviz de racordare nr.70911 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 21 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT L12 – Micro 17, str. Oltului, in zona bloc L9 si Market Peny, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp din TD jt al PT SC 25, la FG PT L12;

Coloana ACYABY 3 x 50 + 25 mmp racordata din FG PT L12 la TGD, echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD al consumatorului, in FG PT L12.

Aviz de racordare nr.70910 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 21 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 32 – Micro 19, str. Costache Conache, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana MCG 3x35+25 mmp racordata din TD jt al PT 18, Micro 19 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD, in TD jt al PT 3.

Aviz de racordare nr.70892 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 73,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 33 – Micro 19, str.Otelarilor, zona bloc O2, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din TD jt al PT 23, Micro 19 la FG SC 33; \

Coloana ACYABY 3x95+50 mmp racordata din TD jt al PT18, Micro 19 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD , in FG SC 33.

Aviz de racordare nr.90668 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 107,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 34 – Micro 19, intre blocurile R6, R7 si N4, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din TD jt al PT 7, Micro 19 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in TD jt al PT 7.

Aviz de racordare nr. 70893 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 96,9 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 50 – Micro 19, str. Stadionului, in spatele Spitalului Judetean , Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din TD jt al PT 27, Micro 19 la FG SC 50;

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din TD jt al PT 26, Micro 19 la FG SC 50;

Coloana ACYABY 3 x 50 + 25 mmp racordata din FG SC50, la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD alconsumatorului, FG SC 50.

Aviz de racordare nr.70894 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 32,3 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 52 – Micro 19, str. Ada Marinescu, zona bloc C6, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana ACYABY 3x 0+35 mmp racordata din TD jt al PT 4, Ada Marinescu la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare:papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD consumator, in FG SC 51.

Aviz de racordare nr.70905 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 78 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 35 – Micro 20, str. Otelarilor , zona bloc K, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din TD jt al PT 3, Micro 20 la FG SC 35;

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din TD jt al PTSC 35, Micro 20 la FG SC35;

Coloana ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din FG SC35, la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in FG SC 35.

Aviz de racordare nr.70895 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 74 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 40 – Micro 20, intre blocurile B9 si N 12, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 2 x 3 x 95 + 50 mmp racordata din TDjt al PT6, Micro 20, la FGSC 37.
Coloana ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din TD jt al PT 6, Micro 20 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD in TD jt al PT 6.

Aviz de racordare nr.70898 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 62 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 53 – Micro 20, str. Ada Marinescu, zona Market LDL, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana ACYABY 3x120+70 mmp racordata din TD jt al PT 8, Ada Marinescu la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV de alimentare a TGD al consumatorului, in TD jt al PT 8.

Aviz de racordare nr.70904 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 77 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 43 – Micro 21, str. Victor Vilcovici, langa bloc G 12, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana ACYABY 3x120+70 mmp racordata din TDjt al PT1, Micro21 la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD al consumatorului, in TDjt al PT1.

Aviz de racordare nr.70900 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 90,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 44 – Micro 21, intre blocurile L 6 si M 4, spate Cinema Dacia, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Doua LES 0,4 KV ACYABY 2 x 3 x 150 + 70 mmp derivatie din LES 0,4 KV, ACYABY 2 x 3 x 150 + 70 mmp PT K12 – FG bl. K13sc1 la FGSC44.

Coloana ACYABY 3 x 70 + 35 mmp racordata din TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD al consumatorului, in FG SC44.

Aviz de racordare nr.70901 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 89,4 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 45 – Micro 21, intre blocurile G 24 si N 8, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din TD jt al PT E 9, Micro 21, la FG SC 45.

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din TD jt al PT G22, Micro 21 la FG SC 45.

Coloana ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD al consumatorului, in FG SC 45.

Aviz de racordare nr.70902 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 80,8 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 47 – Micro 21, intre blocurile PR 5 si PR 6, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT SC 47, Micro 21, la FG SC 47.

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT E9, Micro 21 la FG SC 47.

Coloana ACYABY 3 x 95 + 50 mmp racordata din FG SC 47 la TGDA echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare a TGD, in FG SC 47.

Aviz de racordare nr.70302 / 11183 / 14.09.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 38,2 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 71 – Micro 14, langa bloc D8, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT 6, IC Frimu, la FG SC 71.

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din FG bloc D8 scara 2, la FG SC 71.

Coloana electrica 4 x 50 mmp racordata din FG SC 71 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70368 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 31,8 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 72 – Micro 14, langa bloc O8, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT SC 72, IC Frimu, la FG SC 72.

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT 5, Siloz, la FG SC 72.

Coloana electrica 4 x 50 mmp racordata din FG SC 72 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70369 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 42,9 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 90 – Micro 14, langa bloc C14, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin: LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT 17, IC Frimu, la FG SC 90.

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT 7, IC Frimu, la FG SC 90.

Coloana electrica 4 x 50 mmp racordata din FG SC 90 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70370 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 31,9 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT 50 (ICMRSG) – Micro 14, spate Grup Scolar ICMRSG, Platforma Viaduct, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT Camine Nefamilisti, la FG PT 50 (ICMRSG).

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT Grup Scolar la FG PT 50 (ICMRSG).

Coloana electrica ACYABY 3 x 70 + 50 mmp racordata din FG PT 50 (ICMRSG) la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70921 / 0318 / 1447R / 11.02.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 56 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 11 – Aurel Vlaicu, B-dul 1 Decembrie, zona bloc A si Centrul Irina, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din FG bloc A , la FG SC11.

LES 1 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT Av. Paunescu, la FG SC 11.

Coloana electrica 4 x 50 mmp racordata din FG SC 11 la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70371 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 24,6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 70 – Aurel Vlaicu, langa bloc S8, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 35 + 16 mmp racordata din TD jt al PT 7 Siloz, la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii LES 0,4 KV de racordare a TGD al consumatorului, la TD jt al PT 7 Siloz.

Aviz de racordare nr.70916 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 56 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 74 – Aurel Vlaicu, str. Calugareni, spate bloc U2, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din PT 12 IC Frimu, la FG SC 74.

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din FG bloc U7 scara 1, la FG SC 74.

Coloana electrica 4 x 70 mmp racordata din FG SC 74, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70374 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 31,6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 75 – Aurel Vlaicu, str. Tusnad, intre bloc S4 si Autobaza ECOSAL, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din PT 14 IC Frimu, la FG SC 75.

LES 0,4 KV ACYABY 3 x 150 + 70 mmp racordata din FG bloc S13 scara 4, la FG SC 75.

Coloana electrica 4 x 50 mmp racordata din FG SC 75, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale echipamentului de masura.

Aviz de racordare nr.70375 / 13140 / 09.11.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 56,1 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 5 – Micro 38, str. Camil Ressu, intre blocurile Z2 si Z3, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica din cablu ACYABY 3 x 70 + 50 mmp racordata din PT6 Micro 38, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura a cablului in CD jt a PT6 Micro 38.

Aviz de racordare nr.70341 / 10695 / 24.09.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 63,3 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 9 – Micro 38, str. 13 Decembrie, intre blocul C7 si statia de repompare apa Filesti , Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica din cablu ACYABY 3 x 70 + 50 mmp racordata din PT2 Micro 13B, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura a cablului in CD jt a PT2 Micro 13B.

Aviz de racordare nr.70343 / 10695 / 24.09.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxima absorbita 58,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 6 – Micro 39, langa blocul Y 16, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica din cablu ACYABY 3 x 50 + 25 mmp racordata din PT4 Micro 39A, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura a cablului in CD jt a PT4 Micro 39A.

Aviz de racordare nr.70344 / 10695 / 24.09.1999.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 55,6 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 7 – Micro 39, langa blocul K 3, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica din cablu ACYABY 3 x 120 + 70 mmp racordata din TD jt al PT8 Micro 39B, la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura a coloanei 0,4 KV la TD jt al PT8 Micro 39B.

Aviz de racordare nr.70915 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 67,5 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 1 – Micro 40, str. Caisilor, nr. 6, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica trifazata AFY 4 x 50 mmp racordata din TG 0,4 KV al PT Z0095 T3 Micro 40, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare TD consumator in TG 0,4 KV al PT Z0095 T3 Micro 40 .

Aviz de racordare - .

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 45 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 2 – Micro 40, str. Milcov, zona Complex Micro 40, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica din cablu AFY 4 x 50 mmp racordata din TD jt al PT 9 Micro 40, la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei 0,4 KV la TD jt al PT 9.

Aviz de racordare nr.70880 / 0218 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 62 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;

- tensiunea de utilizare = 380 V.

SC 3 – Micro 40, str. Henri Coanda, spate Cinema Flacara, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica trifazata AFY 4 x 50 mmp racordata din TG 0,4 KV al PT Z0178 T 14 Micro 40, la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare TD consumator in TG 0,4 KV al PT Z0178 T 14 Micro 40.

Aviz de racordare nr .-.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 65 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

PT CSG – Micro 40, str. Henri Coanda, nr. 5A, langa Camin CSG, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

Coloana electrica trifazata AFY 4 x 50 mmp racordata din TG 0,4 KV al PT Z0252 T 1 Micro 38, la FG trifazata metalica existenta pe peretele exterior al obiectivului la TD consumator echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare TD consumator in FG 0,4 KV.

Aviz de racordare nr .-.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 30 KW;
- factor de putere compensat = 0,80;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

Atelier Contorizare – Tiglina 1, langa punctul termic PT 5 si blocul C 17 - Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin: LES 0,4 KV ACHPBY 3 x 35 + 16 mmp, racordat din FG bloc C 17, la FG PT5;

Coloana electrica AFY 4 x 16 mmp, racordata din FG PT 5, la TGD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei de alimentare TGD, in FG PT 5.

Aviz de racordare nr. 70923 / 0318 / 10669 / 25.01.2005.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 22,2 KW;
- factor de putere compensat = 0,92;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

Atelier AMC - ANL – str. 1 Decembrie 1918, vis a vis de Centrul Medical Irina, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin: Coloana electrica monofazata AFY 4 x 6 mmp, racordata din FG Complex Comercial la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale grupului de masura.

Aviz de racordare nr. -.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 3,0 KW;
- factor de putere compensat = 0,92;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

Birou Sector Centrul 2 – str. Domnesca, bloc A1, parter, langa Teatrul Dramatic, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin: coloana electrica monofazata tip AFY 2 x 4 mmp, racordata din FG bloc A1, la BMPT 16 A.

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale contorului de energie.

Aviz de racordare nr. 42268 / 4873 / 25.04.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 3 KW;
- factor de putere compensat = 0,92;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

– **BIROU Sectia 2** – Micro 16 , Str. Brandusei, langa SC 17, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin: coloana electrica tip ACYABY 4 x 10 mmp, racordata din FG SC 17, BMPm 30 A, echipat cu contor monofazat .

Punctul de delimitare: papucii de racordare ai coloanei de alimentare a TD consumator, BMPm.

Aviz de racordare nr. nu exista .

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 4 KW;
- factor de putere compensat = 0,92;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

BIROU Sectia 1 – Mazepa I, Complex Ancora , GALATI

Alimentarea cu energie electrica se face prin: coloana electrica tip AFY 2 x 4 mmp, racordata din FG Complex Ancora, la TD echipat cu contor monofazat .

Punctul de delimitare: bornele de iesire ale contorului de energie electrica.

Aviz de racordare nr. 42269 / 4873 / 25.04.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 3 KW;
- factor de putere compensat = 0,92;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

SEDIU SOCIETATE (Sediu Dispecerat) – str. Crizantemelor nr. 6, Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin: LES 0,4 KV – 3 x 150 + 70 mmp, tip ACYABY , racordat din TDRI PT Turnul de Apa 6/0,4 KV.

Punctul de delimitare: papucii de racordare coloana alimentare a tabloului de distributie (TD) in BM.

Aviz tehnic de racordare nr. 71147 /2008.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita = 90 KW;
- factor de putere compensat = 0,92;
- tensiunea de utilizare = 400/230 V.

Atelier Mecanic -str. Saturn nr. 5, zona Piata Tiglina 1 - Galati

Alimentarea cu energie electrica se face prin:

LES ACYABY 3 x 95 + 50 mmp, racordat din FG spate Aprozar, la FG Centrala Termica;

LES ACYABY 3 x 150 + 95 mmp, racordat din FG bloc B2, la FG Centrala Termica;

Coloana electrica AFY 4 x 16 mmp, racordata din FG Centrala Termica la TD echipat cu grup de masura.

Punctul de delimitare: papucii de legatura ai coloanei electrice, in FG Centrala Termica.

Aviz de racordare nr.70476 / 4873 / 25.04.2000.

Caracteristici energetice:

- putere maxim absorbita 16.3 KW;
- factor de putere compensat = 0,92;
- tensiunea de utilizare = 380 V.

DIRECTOR MARKETING,

ing. Mihai CADINOIU



Sef Biroul Mecano – Energetic

ing. Maricel CHIRIAC



Intocmit,

ec. Camelia SOHOREANU

